

OBEC ŤAPEŠOVO

stavebný úrad

Ťapešovo 83, 029 51 p. Lokca

Číslo: SOcÚ/24/0295/TA-1

Tel. číslo: 5581105, 0945 502 110

V Ťapešove, dňa 25. apríla 2024

vybavuje: Ing. K. Kolčák

Verejná vyhláška

Vec: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 1 a 4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Dňa **12. marca 2024** podal navrhovateľ **Obec Vasil'ov, Vasil'ov 99, 029 51 p. Lokca, IČO:00314943** na Obec Ťapešovo ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Vasil'ov – Lokalita za Lány, inžinierske siete**“ na pozemkoch v katastrálnom území **Vasil'ov**, obec **Vasil'ov**, okres **Námestovo**. **Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.**

Záber pozemkov pri umiestnení stavby podľa stavebných objektov v k. ú. Vasil'ov:

- Pri výstavbe vodovodu SO-01 budú dotknuté nasledovné pozemky (parcela C): **707, 706, 686, 687**
- Pri výstavbe kanalizácie SO-02 budú dotknuté nasledovné pozemky (parcela C): **708/1, 708/2, 707, 706, 686, 687**

Popis stavby:

- *SO-01 VODOVOD*
- *SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA*

SO-01 VODOVOD

Objekt *SO-01 VODOVOD* rieši zásobovanie rodinných domou pitnou vodou. Zásobovanie pitnou vodou, rad *A-1-6*, bude riešené napojením na existujúci vodovod *PE DN110* v štrkovej ceste pomocou tvaroviek *E-FLEX* a *T*-kusu *DN100/100* pred existujúcim hydrantom. Trasa vodovodu prebieha v celej dĺžke štrkovou cestou v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou (*SO-02*).

V km *0,144* križuje trasa vodovodu priepust *DN1000*. Jedná sa o Prítok *1 Vasil'ovského potoka* - rkm *0,031*. Potrubie bude v mieste križovania uložené v ocelevej chráničke *DN200* dĺžky *4,00* m. Vodovod končí v km *0,230* podzemným hydrantom *DN80* s funkciou vzdušníka.

Rad *A-1-6a* začína napojením na projektovaný rad *A-1-6*. Na začiatku úseku bude osadený uzáver *DN100*. Vodovod pokračuje rastlým terénom v súbehu s navrhovanou splaškovou kanalizáciou (*SO-02*). Vodovod končí v km *0,080* podzemným hydrantom *DN80* s funkciou vzdušníka.

Potrubie navrhujeme z *HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) - d 110 x 6,6 mm*.

Na potrubí bude uložený vyhľadávací vodič *CYKY 2x4,5 mm²*, vyvedený do poklopov šupátok alebo hydrantov, vodívo musí byť prepojený s jestvujúcim vyhľadávacím vodičom.

Pred vykonávaním výkopov je potrebné overiť a na teréne vyznačiť polohu existujúcich podzemných sietí (podľa dostupných podkladov a zistení prieskumom sú v projekte vyznačené). Výkopové práce v predpokladanej triede ťažiteľnosti *4*. sa budú vykonávať strojne. Budú sa vykonávať v súlade s *STN "Zemné práce"* súvisiacimi bezpečnostnými predpismi - paženie.

Potrubie z materiálu *HD-PE* bude uložené nasledovne:

- pieskové vyrovnávacie lôžko hrúbka *10 cm*
- obsyp štrkopieskom - fr. *8 16 mm* - so zhutnením - *30 cm* nad rúru, na obsyp je nutné položiť výstražnú fóliu
- zásyp štrkodrvou fr. *0 63 mm* zhutneným na *Edef2 = 45 MPa* so zhutnením po vrstvách á *30 cm*

Zásyp ryhy sa vykoná vytlačenou zeminou zhutneným po vrstvách max. 20 cm na úroveň $E_{def2} = 45$ MPa.

Oprava štrkovej vozovky:

Pred opravou krytu štrkovej cesty do pôvodného stavu sa po dôkladnom zhutnení a uľahnutí zásypu uložia nasledovné vrstvy znovuzriadenia vozovky:

- úprava pláne $E_{def2} = 45$ MPa
- makadam 1632 mm (70 MPa) - 300 mm
- valcovaný kalený štrk, KŠ - 150 mm

V miestach nebezpečia výskytu podzemnej prúdiacej vody bude ryha opatrená pozdĺžnou drenážou z PVC-110 flexibilných rúr.

Prebytočná zemina (vytlačená kubatúra) bude odvázaná na skládku, určenú investorom do 2000 m vzdialenosti.

Tlaková skúška vodovodu bude realizovaná v zmysle STN EN 805 (755403) - Vodárenstvo - požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov. Stanovujeme potrebný tlak počas tlakovej skúšky na 12,0 bar a poklesom tlaku v priebehu hodiny max. 0,2 bar.

Všetky detaily uloženia sú riešené s ohľadom na ochranu potrubia pred poškodením. Lomové body budú vyznačené orientačnými štítkami na murive. Pred zasypávaním ryhy vodovodu je nutné spraviť tlakové skúšky a prepláchnutie s dezinfekciou vodovodného potrubia.

Podmienkou uvedenia vodovodu do prevádzky je preukázateľná tlaková skúška.

SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt SO-02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA rieši v rozsahu projektu stavby odvedenie výhradne splaškových vôd z rodinných domov hlavnou stokou "B" celkovej dĺžky 370 m a stokou "B1" dĺžky 83 m. Nová stoka "B" z PVC, SN10 - DN/OD 315 bude napojená do existujúcej šachty splaškovej kanalizácie v obci PP DN300.

Trasa novej stoky "B" prebieha v existujúcej štrkovej ceste v súbehu s projektovaným vodovodom (SO-01) a končí v km 0,370 poslednou šachtou Š12. V km 0,284 70 križuje trasa splaškovej kanalizácie priepust DN1000. Jedná sa o Prítok I Vasilovského potoka - rkm 0,031. Potrubie kanalizácie bude v mieste križovania uložené v oceleovej chráničke DN500 dĺžky 4,00m.

Stoka "B1" začína napojením do šachty Š6 stoky "B". Pokračuje štrkovou cestou a následne rastlým terénom v súbehu s projektovaným vodovodom (SO-01). Stoka končí poslednou šachtou Š15.

Na potrubí budú osadzované odbočky PVC DN300/150/45° pre domové kanalizačné prípojky, miesta napojenia prípojok a osadzovanie odbočiek bude realizované počas výstavby splaškovej kanalizácie za spolupráce občanov, investora a dodávateľa stavby.

Prípojky (v počte 18 ks, priem, dĺžky 5 m) od rodinných domov budú zaistené do stoky gravitačnej kanalizácie priamo do trasy PVC potrubia pomocou šikmých odbočiek PVC DN300/150/45°, a budú vyvedené po hranicu pozemku a dočasne zaslepené záslepkami.

Výkop ryhy pre splaškovú kanalizáciu v triede ťažiteľnosti zeminy 4. bude pažený, potrubie PVC, SN10 - DN/OD 315 aj potrubie prípojky PVC, SN8 - DN/OD 160 bude uložené podľa výkresu uloženia nasledovne :

- pieskové vyrovnávacie lôžko hrúbka 5 cm
- lôžko zo štrkopiesku predrveného fr. 0 + 16 mm - hrúbka 10 cm
- obsyp štrkopieskom - fr. 0 -s-16 mm - so zhutnením - 30 cm nad rúru
- zásyp nesúdržným materiálom (napr. štrkopiesok fr. 0 * 63 mm) zhutneným na $E_{def2} = 45$ MPa so

zhutnením po vrstvách á 20cm

Oprava štrkovej vozovky:

Pred opravou krytu štrkovej cesty do pôvodného stavu sa po dôkladnom zhutnení a uľahnutí zásypu uložia nasledovné vrstvy znovuzriadenia vozovky:

- úprava pláne $E_{def2} = 45$ MPa
- makadam 16 * 32 mm (70 MPa) - 300 mm
- valcovaný kalený štrk, KŠ - 150 mm

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, v miestach nebezpečenstva výskytu podzemnej prúdiacej vody bude ryha opatrená pozdĺžnou drenážou z PVC-110 flexibilných rúr.

Vstupné šachty na potrubí PVC, SN10 - DN/OD 315 budú vodotesné typu VŠK100 z TBS dielcov, prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 bez odvetrania, vstup do šachty poplastovanými stúpačkami.

Pretože kanalizácia musí byť vodotesná, je nutné pri objednávaní dielcov pre šachty zaistiť dodávku tak, aby obsahovali kanalizačné vhodné šachtové prechodky podľa použitých rúr.

Po vykonaní skúšky tesnosti kanalizácie podľa STN EN 1610 sa vykoná celkový zásyp ryhy štrkodrvinou so zhutnením až po niveletu jestvujúcej vozovky.

Obec Ťapešovo v zast. starostom Pavlom Bugajom , ako miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 117 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, a súčasne nariaďuje prerokovanie návrhu na **ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň:**

20. mája 2024 /pondelok/ o 09⁰⁰ hod.
so zrazom účastníkov v budove OcÚ Vasil'ov.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť pri ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a príslušná obec. V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona, stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote účastníci konania svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade – Spoločný obecný úrad, Hattalova 1087, Námestovo od pondelka do piatka (okrem štvrtka) od 8:00 hod do 11:00 hod. Zároveň odporúčame dohodnúť si prípadné stretnutie a nazeranie do spisu vopred telefonicky alebo mailom, aby Vám zamestnanec stavebného úradu mohol byť plne k dispozícii.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.



Pavol Bugaj
starosta Obce Ťapešovo

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:

- o Obec Vasil'ov, v zast. starostom, Vasil'ov 99, 029 51 p. Lokca
- o Vlastníci pozemkov, prislúchajúcich k pozemkom uvedeným v oznámení, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
- o Vlastníci susedných pozemkov: pozemky susediace s trasou líniovej stavby, ktorej umiestnenie je navrhnuté na pozemkoch uvedených na prvej strane oznámenia, resp. v prílohách.

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou / § 36 ods. 4) stavebného zákona - Pri líniových stavbách/ a musí byť podľa §26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu **Obce Ťapešovo**, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne, iným spôsobom v mieste obvyklým t. j. aj na úradnej tabuli **Obce Vasil'ov**, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: 26.4.2024

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a



Doručuje sa na vedomie (nemá právne účinky):

Navrhovateľ:

1. Obec Vasil'ov, v zast. starostom, Vasil'ov 99, 029 51 p. Lokca

Doručí sa:

Dotknuté orgány

1. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
2. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
3. OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
4. OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, ČK 62/30, 029 01 Námestovo
8. OR HaZZ, s.č. 1250, 029 01 Námestovo
9. RÚVZ, nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
10. Spis